



**Préfecture de HAUTES-ALPES**  
**ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR**  
**Délégation Départementale des Hautes-Alpes**  
**Contrôle sanitaire des**  
**EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**Edité le 24 novembre 2022**

<p>ETOILE SAINT CYRICE (MAIRIE D')          Le Village          05700 ETOILE SAINT CYRICE</p>
---

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES**

**ADDUCTION ETOILE ST CYRICE (D')**

<b>---</b>	<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>	<b>Prélevé le :</b>	mardi 15 novembre 2022 à 14h13
<b>Prélèvement</b>		00122850			
<b>Installation</b>	<b>UDI</b>	001213	CHEF LIEU ETOILE ST CYRICE	<b>par :</b>	LSEHL POMMELLET EDEISS
<b>Point de surveillance</b>	S	0000002184	POINT MOBILE		
<b>Localisation exacte</b>			robinet cuisine Mr Rouxel	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Commune</b>			ETOILE-SAINT-CYRICE		
<b>Référence laboratoire :</b>	LSE2211-41075		<b>Type analyse :</b>	B4	

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122850)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le Directeur Général et par délégation  
 Le technicien sanitaire

**VOUTIER Laurence**

Mesure de terrain :	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>	<b>Résultats</b>				
Température de l'air	18,0 °C				
Température de l'eau	13,7 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>	<b>Résultats</b>				
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>	<b>Résultats</b>				
Chlore libre	<0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	<0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

## Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : B4

Code SISE de l'analyse : 00130507

Référence laboratoire : LSE2211-41075

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		



**Préfecture de HAUTES-ALPES**  
**ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR**  
**Délégation Départementale des Hautes-Alpes**  
**Contrôle sanitaire des**  
**EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**Edité le 24 novembre 2022**

ETOILE SAINT CYRICE (MAIRIE D')

Le Village

05700 ETOILE SAINT CYRICE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES**

**ADDUCTION ETOILE ST CYRICE (D')**

<b>---</b>	<b>Type</b>	<b>Code</b>	<b>Nom</b>	<b>Prélevé le :</b>	mardi 15 novembre 2022 à 14h23
<b>Prélèvement</b>		00122851			
<b>Installation</b>	<b>TTP</b>	001601	<b>BACHE DE COLLECTE (UV)</b>	<b>par :</b>	LSEHL POMMELLET EDEISS
<b>Point de surveillance</b>	S	0000002217	<b>ROBINET APRES TRAITEMENT</b>	<b>Type visite :</b>	P1
<b>Localisation exacte</b>			dans le réservoir		
<b>Commune</b>			ETOILE-SAINT-CYRICE		
<b>Référence laboratoire :</b>	<b>LSE2211-41073</b>		<b>Type analyse :</b>	<b>B4</b>	

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122851)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le Directeur Général et par délégation  
 Le technicien sanitaire

**VOUTIER Laurence**

Mesure de terrain :	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>	<b>Résultats</b>				
Température de l'air	11,2 °C				
Température de l'eau	12,2 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>	<b>Résultats</b>				
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>	<b>Résultats</b>				
Chlore libre	<0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	<0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

## Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : B4

Code SISE de l'analyse : 00130508

Référence laboratoire : LSE2211-41073

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		