

Agence Régionale de Santé - DD des Hautes-Alpes

Délégation Départementale des Hautes-Alpes

5, Rue des Silos -Parc Agroforest

BP 40 157 05004 GAP cedex

Tél : 04 13 55 86 11

Fax : 04 13 55 86 44

Courriel : ars-paca-dt05-sante-environnement@ars.sante.fr

**RESULTATS D'ANALYSES  
D'EAU DE CONSOMMATION  
Pour Affichage**

**Code de la Santé Publique - Art.R1321-27**

Résultat partiel du prélèvement du : **08-août-23**

Date d'émission : **10-août-23**

Affaire Suivie par : VOUTIER Laurence

Téléphone : 04 13 55 86 13

**COMMUNE : ETOILE-SAINT-CYRICE**

PSV	Nom Point de Prélèvement	Lieu prélèvement
2788	CHEZ M. ROUXEL JEAN PAUL	
Réseau :	1213 CHEF LIEU ETOILE ST CYRICE	Lieu exact :

**Résultats des Analyses**

Paramètre	Valeur	Norme	Paramètre	Valeur	Norme
Escherichia Coli (pour 100 ml) :	4	0/100 ml	Bactéries coliformes /100ml-MS	35	0
Enterocoques pour 100 ml :	1	0/100 ml	Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	12	0

**Non Conformité**

**Eau non conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine.**

**En application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, je vous demande d'engager toutes les mesures nécessaires à la recherche de la cause de la pollution (visite des captages et des alentours, des réservoirs, recherche de fuite,....) et de prendre les mesures correctives afin d'y remédier (nettoyage des ouvrages,....).**

**Si cette eau fait l'objet d'un traitement de désinfection (chlore ou Ultra-Violet), il vous appartient de vérifier son bon fonctionnement.**

**En l'absence de traitement de désinfection (ou d'un dysfonctionnement du traitement en place), dans un premier temps, afin de désinfecter le réseau, il peut être envisagé d'introduire une dose de chlore bien homogénéisée dans le réservoir (eau de javel à usage ménager sans parfum) à raison de :**

- soit 1 berlingot de moins de 3 mois (250 ml à 9,6 % de chlore actif soit 36° Chlorométrique) pour 100 m3 ;
- soit 1,5 litre d'une solution (de moins de 6 mois) à 2,6% de chlore actif, soit 9° chlorométrique pour 100 m3.

**Vous voudrez bien me tenir informé des mesures prises. De nouveaux contrôles seront effectués à notre initiative, afin de vérifier l'efficacité des mesures correctives prises.**

Destinataires		Téléphone	Fax
Exploitant	ETOILE SAINT CYRICE (MAIRIE D')	0492663047	0492663047
Maître d'Ouvrage	ETOILE SAINT CYRICE (MAIRIE D')	0492663047	0492663047